



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»
Заместитель главного врача ФГБУЗ ГИЦЭ и Э ФМБА России

А.И.Петухов

2015 г.



Регистрационный № 821/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 20/15 от 16 января 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» Адрес: 669401, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9

Организация-изготовитель: ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» Адрес: 669401, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9

Наименование продукции: « Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа Н2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFН2»

Код ТН ВЭД: 6809 11 000 0

Область применения: в строительстве для обшивки стен, устройства перегородок, потолков и др. конструкций с последующим нанесением на них декоративного покрытия или штукатурки (шпаклевки) в соответствии со строительными нормами и правилами в зданиях и помещениях различного назначения, в том числе в лечебно-профилактических и дошкольных учреждениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 12/12-МП-14 от 14 января 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы (« Гипсовая строительная плита ГСП типа А») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Метод испытаний	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более	Инструкция № 880-71	2	1
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	3,9
Активность 40К, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	370	765,3±104,1
Активность 232Th, Бк/кг			19,9±5,6
Активность 226Ra, Бк/кг			46,4±10,0
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			176±34,2
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м ³ испаряемость 0,4 м ³ /м ² , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 40°С			
Аммиак	РД 52.04.186-89	0,04	0,01
Метиловый спирт	МУК 4.1.650-96	0,5	<0,001
Фенол	МУК 4.1.598-96	0,003	<0,001
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	0,01	0,001
Фосфорный ангидрид	МУ 1631-77	0,05	<0,03
Диоксид серы	РД 52.04.186-89	0,05	<0,04

По результатам проведенных испытаний продукции: «Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа И2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFH2» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), не установлено.

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: в строительстве для обшивки стен, устройства перегородок.

потолков и др. конструкций с последующим нанесением на них декоративного покрытия или штукатурки (шпаклевки) в соответствии со строительными нормами и правилами в зданиях и помещениях различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: « Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа Н2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFH2» **соответствует (не соответствует)** Единным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь).

Эксперт



В.Н.Артюшин